

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 865/VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
Kho lạnh bảo quản chất chuẩn.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2025.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa Kho lạnh bảo quản chất chuẩn phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thông nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước **17 giờ 00, ngày 11/7/2025** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
KIỂM NGHIỆM
THUỐC
TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Đăng Lâm

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số *85* /VKNTTW-VTTTB, ngày 4/7/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị
1	Kho lạnh bảo quản chất chuẩn	Việt Nam	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của Kho lạnh bảo quản chất chuẩn (mã thiết bị: VKN/VT/38.08. Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật số 132/VTTTB/2025 ngày 26/6/2025	Phòng Vật tư – Trang thiết bị - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội)



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ BÁO HỎNG

Số: 132/VTTTB/2025

1. Ngày kiểm tra: 26/6/2025
2. Tên thiết bị: Kho lạnh bảo quản chất chuẩn
3. Mã thiết bị: VKN/VT/38.08
4. Khoa/phòng/ban/trung tâm chủ quản: Phòng Vật tư - Trang thiết bị
5. Ngày dự trù sửa chữa: 26/6/2025
6. Tình trạng thiết bị: Nhiệt độ của Kho lạnh vượt ngưỡng quy định ($> 8^{\circ}\text{C}$).
7. Kết quả kiểm tra: 2 Dàn nóng thiết kế sử dụng 2 loại gas làm lạnh khác nhau, khi kết hợp vào chung 1 dàn lạnh gây hiện tượng xung gas dẫn đến 1 dàn nóng hay bị trục trặc và phải làm việc trong tình trạng quá tải dẫn đến hao hụt gas và gây ra hiện tượng tăng nhiệt độ
8. Sửa chữa: Không.
9. Đề nghị: Bổ sung thêm 01 giàn lạnh để tạo thành 2 hệ điều hòa hoạt động độc lập, luân phiên. Sục rửa hệ thống và nạp đúng loại gas theo thiết kế.

Khoa/phòng/ban/trung tâm

Người kiểm tra

Phạm Văn Kiên

Duyệt của Lãnh đạo Viện

Nguyễn Đăng Lâm

Phạm Ninh Tấn

< Công ty TNHH Thiết bị
Khoa học Kỹ thuật Song Hồng >



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỘC TW

DỰ TRÙ SỬA CHỮA

Khoa/phòng/ban/trung tâm:

Phòng Vật Tư - TTB

Số 132-VTTTB/2025

Kính gửi:

Ban Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm Thuộc TW

Tên thiết bị:

Kho lưu trữ bảo quản chất chuẩn (Tầng 5 Nhà B)

Mã thiết bị:

VKIX / VT/38.08

Tình trạng:

Nhiệt độ hiện tại vượt ngưỡng quy định.

Đề nghị:

Kiểm tra và khắc phục.

Thời gian:

Sớm nhất có thể

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

PHÒNG NHẬN DỰ TRÙ BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM

Phạm Văn Kiên

Nguyễn Văn Hòa

Phạm Văn Kiên

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số **85/VKNTTW-VTTTB** ngày 04/7/2025)

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi ⁴....., địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Thời gian cung cấp hàng hóa

4. Thời hạn bảo hành của hàng hóa

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹

(Ký tên, đóng dấu)

¹ Tên đơn vị báo giá

-
- ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.